



COMUNE DI SORENGO

FORMULARIO DI CONCORSO

Pubblico concorso (art. 6 lett. a LCPubb)

Committente: COMUNE DI SORENGO
Oggetto: Scuola dell'infanzia
Opere di ristrutturazione e aggiornamento normativo

Opera da: Impermeabilizzazione in guaina bituminosa di tetti piani

RISPOSTE

• Domanda 1

Referenze lavori analoghi è descritto un importo minimo di 250'000.— nella dicitura, mentre nella tabella >100'000.-

Risposta

Il valore di Fr. 100'000 ha unicamente valore dimostrativo per la correttezza delle formula matematica di definizione del punteggio.

• Domanda 2

CPN 364 114.112 La condotta di scarico detriti ha una lunghezza da 8 a 16 m, la quantità è di solo 1 m oppure è un pezzo globale per tutto il tubo.

Risposta

La quantità corrisponde al pezzo globale per tutto il tubo.

• Domanda 3

CPN 364 861.113 È descritto un profilo di contenimento con altezza mm 150, lo strato di terra assestato è di soli mm 80 + mm 20 di materassino, è peccato alzarsi così tanto.

Risposta

Si conferma l'altezza di mm 150.

• Domanda 4

CPN 364 932.313 Nella posizione delle lastre di cemento è da comprendere anche i supporti per la posa?

Risposta

Le lastre di cemento sono posate su split da comprendere nel prezzo, vedi posizione 364.932.300.

• Domanda 5

Buongiorno, scrivo per chiedere conferma circa lo spessore dell'isolazione termica BauderVIP ST – vedi posizione 364.324.181. Lo spessore da considerare? 32 mm o 42 mm?

Risposta

Trattasi di un errore. Lo spessore dell'isolante da considerare è di 42 mm.